

# 香椎駅東橋



所管支店	九州支店
工事名	福岡3号 香椎駅東橋（上り線）上部工工事
工事場所	福岡市東区香椎駅東1丁目地先
工事概要	橋梁形式：PC3径間連続場所打ち中空床版橋 橋長：99.0m、支間長：32.2m+33.0m+32.2m 有効幅員：13.439m～14.0m

## <現場位置図>



九州地方整備局 福岡国道事務所HPより

国道3号 博多バイパスの一部となる、「香椎駅東橋」のパトロールを行いました。

現在の進捗率は24.8%。パトロール時は型枠の組立てが行われていました。

現場は住宅街にあるため、住民の方や周辺道路を通行される方への配慮が多くなされていました。

## <現場全景>



## <当日の作業内容>

- ・PCホロースラブ製作工：型枠組立て
- ・支承工：アンカーバー設置（P2）

結果報告

<休憩所の様子>



休憩所の出入り口には、すのこ+泥落としマットが設置してありました。  
靴の泥を落として、休憩所をきれいに保てます。



救急箱は分かりやすい場所にあり、「救急箱」の表示もありました。



消火器は  
 ・「消火器」の表示  
 ・転倒防止対策  
 ・火元取扱責任者の表示  
 のすべてがされていました。



休憩所内にAEDが設置してありました。  
また、現場脇の道路フェンスにも表示がしてありました。  
万が一の時に備えて、通行する方々に日頃から知っておいて頂くのは良い取り組みだと思います。

<現場および現場周辺の様子>



資機材は種類ごとに整理されていました。  
設置する型枠もきれいに積んでありました。  
なめらかなカーブができそうな型枠です。

橋面への入口にも様々な工夫が見られました。

「頭上注意」の表示と  
スポンジによる単管のカバー



靴の洗い場と  
泥落としマット



コーンバーがあると  
より安全です。

クレーンの周りには立入禁止表示付きの  
ロープやコーンは設置してありましたが、  
コーンバーもあるとより安全だ  
と思います。





鉄板を敷いたり、散水を行うことで粉塵の発生が抑えられていました。



防音シートを設置し、騒音対策がされていました。

桁下の一般道には様々な注意看板が設置してありました。電灯もあるので、夜間も安全に通行できます。





喫煙所の消火器の設置は2箇所ともOKでした。

屋外ですので、屋外用の箱に保管して、日光や雨をさけるとより良いと思います。



<パトロール状況>



これまでのFLOWERSのパトロールの中では、最も住宅街にある現場でした。

周辺の住民の方への粉塵対策や防音対策など、多くの工夫が印象的でした。また、桁下の一般道にも安全対策や注意看板などの様々な配慮が見られました。

今後も住民の方々のご理解のもと、完工まで安全に工事を進めてください！

<今回のパトロールメンバー>

九州支店：藤吉、川原  
岐阜本社：三輪、河合

以上、FLOWERSからの報告でした。