

# 下屋形橋



所管支店	九州支店
工事名	大分212号三光本耶馬溪道路下屋形橋上部工工事
発注者名	国土交通省 九州地方整備局 大分河川国道事務所
担当者	現場代理人：藤松 和久 主任・監理技術者：市原 竜二 担当：井上 康之、山田 達也
工事場所	大分県中津市本耶馬溪町下屋形地先
工事概要	平成31年1月22日～令和2年2月28日

PCポストテンション方式6径間連結コンポ橋

橋長：206.0m 有効幅員：11.450m 支間長：36.850m+4@32.500m+32.450m

## <現場位置図>



本工事は、東九州自動車道と九州自動車道を結ぶ中津日田道路の一部を構成する「三光本耶馬溪道路」です。

現場は、近隣に民家、田畑、河川、市道、農道、県道があり、飛来・落下防止や第三者災害の防止に留意されていました。

県道上は夜間架設を行いました。

## <現場全景>



## <当日の作業内容>

- PCコンポ橋床版工  
： A1 - P2床版鉄筋組立
- 床版・横組工  
： 各横桁型枠脱枠整理他
- 地覆・壁高欄工  
： 型枠組立
- 掲重工  
： 資材荷揚げ

## 結果報告

<現場事務所の様子>



• 救急箱及びAED設置の表示もきちんとされていました。

AEDは社外の方にもわかりやすく表示されています。


• 事務所内は整理整頓されていました。水回りも清潔にされていました。



• 消火器は、火元責任者も正しく表示されていました。



Good!




＜現場および現場周辺の様子＞



・安全掲示板はとても見やすく設置されています。  
無災害記録更新中です！

・緊急時の対策もバッチリできています。



・泥落としが設置されており、3段目まで設置固定されていたので、階段がきれいでした。

・市道、県道上の施工のため、飛来・落下防止の措置がしっかりされていました。

県





• トイレは清潔にされており、きれいに使用されていました。

しかし、ニオイ対策が万全ではなく、隣の休憩所にまで漂っていました。

消臭に気を配ってより快適に過ごせるようにしましょう。



• 昇降階段の最上部の頭上にある単管が頭の高さにあり、注意喚起のみだったので養生をしてください。



• 手すりの高さは問題ありませんが、開口部の幅木の設置が、4ヶ所のうち3ヶ所だけでした。次の作業のために外していたとのことでしたが、作業していない時には常に設置してください。



<パトロール状況>



工事名 大分212号三光本郡高深道路下部形構上部工事  
 工種 安全管理 測点  
 店社安全パトロール  
 フラウーズ(女性パトロール)  
 2020.1.30  
(株)安部日鋼工業



工事名 大分212号三光本郡高深道路下部形構上部工事  
 工種 安全管理 測点  
 店社安全パトロール  
 フラウーズ(女性パトロール)  
 2020.1.30  
(株)安部日鋼工業



工事名 大分212号三光本郡高深道路下部形構上部工事  
 工種 安全管理 測点  
 店社安全パトロール  
 フラウーズ(女性パトロール)  
 2020.1.30  
(株)安部日鋼工業

今回のパトロールは、九州支店のみで行いました。雨が心配されていましたが、パトロール中はお天気もよくスムーズにパトロールを終えることができました。

完工まで間もなくです。無事故・無災害で完工を迎えられるようご安全に！

<今回のパトロールメンバー> 九州支店 川原、廣中、山口以上、FLOWERSからの報告でした。