

時曾根橋その1

ABEセーふてい
FLOWERS

所管支店	東京支店
工 事 名	国道道路改築工事（（仮称）時曾根橋上部工その1）
発注者名	千葉県 海匠土木事務所
担 当 者	現場代理人： 八幡 康喜 監理技術者：山田 泰司
工事場所	千葉県匝瑳市時曾根地内
工事概要	工期：令和3年3月24日～令和4年8月15日

構造形式：PC4径間連結プレテンションT桁橋

橋長：L=98.059m 支間長：A1-P1 22.059m、P1-P4 3@24.100m 有効幅員：8.500m

＜現場位置図＞



一般国道126号山武東総道路二期は、銚子連絡道路の一部を構成する横芝光町から匝瑳市までの延長約5.0kmの区間であり、当該地域における交通の混雑緩和と沿道環境の改善などを図るために整備を進めている2車線のバイパス事業です。

本工事は、匝瑳市時曾根地先において、（仮称）時曾根橋上部工、PC4径間連結プレテンションT桁を施工する工事です。
進捗率はパトロール時点で21%です。

＜現場全景＞



＜当日の作業内容＞

- ・ 支承工
- ・ 沓座モルタル型枠組工

結果報告

<現場事務所の様子>



事務所は整理整頓されていて、とてもキレイでした。アクリル仕切板も設置されており、コロナ対策もバッチリ スッキリと整理されているので、仕事も捗りますね！



安全掲示板は解りやすく、必要な情報がまとめられていました。可愛いイラストとカラフルな色合いで、見ていて楽しくなりますね！



作業主任者の表示に正副の表示(副の表示)がありませんでしたので、表示をお願いします。



マスク、消毒液等のコロナ対策、
救急箱の設置がありました。
目立つように表示があると、誰でも見
つけられて更に安心ですね！



喫煙所もとてもキレイでした。表示もバッチリ！注意喚起もされてますね。



喫煙所



事務所



消火器の設置を確認しました。
喫煙所の消火器にも、事務所と同じように表示付き転倒防止があるといいですね。
どちらの消火器の傍にも、火元責任者の表示がありませんでしたので、
表示をお願いします。


<現場および現場周辺の様子>

近隣住民の方へ向けて、

- ・ どのような工事なのか
 - ・ いつまで工事するのか
 - ・ AEDを設置している安全に配慮した現場
- などをしっかりお知らせ出来ていますね。



安全関連の掲示物も、目に入りやすい場所にありました。安全への意識が高まりますね！



車の輪止めをお願いします



鍵付き扉で第三者の
侵入対策はバッチリです！



<パトロール状況>



見通し、風通しの良い整理整頓された現場で、
パトロールをされていてとても気持ち良かったです。
完工まで事故のないように、引き続き気をつけて
作業をお願いします！
お忙しい中、ご対応くださりありがとうございました。



<今回のパトロールメンバー> 金子



以上、FLOWERSからの報告でした。