

○安全衛生パトロール点検結果報告書○

令和4年6月16日（木）実施

城見橋

ABEせーふてい
FLOWERS

所管支店	東京支店
工事名	03国補地道 第03-03-420-0-002号橋梁上部工事（城見橋）
発注者名	茨城県竜ヶ崎工事事務所
担当者	現場代理人：安保 英樹 監理技術者：安保 英樹 担当：鈴木 俊史
工事場所	茨城県稲敷郡阿見町島津 地先
工事概要	工 期：令和3年11月6日～令和4年7月13日

工事概要：PC橋上部工事 橋長31.7m 全幅員10.9m

PC橋工 プレキャスト桁製作工、支承工、架設工、床版・横組工、桁下足場工

橋梁付属物工 伸縮装置工、排水装置工、地覆工、橋梁用防護柵工、銘板工、舗装工

<現場位置図>



本工事は、国道125号線の2車線を4車線化する工事で、医療機関、I.C等、地域の主要施設や移動へのアクセス性向上、交通混雑緩和を目的とした橋梁上部工事です。

進捗率は74.0%（5月末）です。

<現場全景>

<当日の作業内容>



- 床版・横組工
 - P1型枠段乗り替え
 - P1横桁鉄筋組立
- 現場監理 写真撮影



結果報告

＜現場事務所の様子＞



マスク、消毒スプレー、二酸化炭素濃度計がありました。
コロナ対策はバッチリ！
救急箱も事務所に入ってすぐの場所にあり、わかりやすく明示されていました。誰にでも分かりやすいので、いざという時にすぐに使用する事が出来ますね 🙌



事務所内の冷蔵庫に飲み物がしっかりと冷やしてありました。これからどんどんと暑くなりますので、早めの準備が大切ですね！ 🐌

休憩室もキレイに整理されていました。
ポスターも貼ってあり、安全への意識が高まりますね。 🌸



＜現場および現場周辺の様子＞



安全掲示板もシンプルで見やすく、必要事項がまとめられていました。
無災害記録更新中です！



大きく、見やすい看板やのぼり旗を活用して、周りにしっかりアピールしていました！

- ★現場作業員の方へ、安全意識向上のアピール
- ★近隣住民の方へ工事内容のお知らせ



喫煙所に消火器の設置を確認しました。消火器の表記の明示もバッチリです。すいがら入れのすぐ傍に消火器と火消し用のお水が設置されていますので、いざという時にすぐに対応出来ますね！
火元責任者の表示がありませんでしたので、表示をお願いします。





注意



吊り足場入り口の頭上の張出し部分が、歩行する時に頭を接触する可能性がありますので、注意表示をお願いします。



コードリールもちゃんと屋外用が使用されていました👍



直にケーブルを置くのではなく、プロテクターで保護しているので、断線の危険性も無く安心ですね！



<パトロール状況>



道路と近接している現場でしたので、道路への飛散防止・作業中の安全対策等に気を使われていました。
今まで何回か安全パトロールをさせていただいていますが、現場毎に周囲の環境にあわせた安全対策をとっていらして、その対応力にいつも感服しています。
完工まで事故のないように、引き続き気をつけて作業をお願いします。

お忙しい中、ご対応いただきありがとうございました！



<今回のパトロールメンバー>金子

以上、FLOWERSからの報告でした。