

稲部谷橋

ABEせーふてい
FLOWERS

所管支店	中部支店
工事名	令和7年度 中部縦貫稲部谷橋PC上部工事
発注者名	国土交通省 中部地方整備局 高山国道事務所
担当者	現場代理人：竹内 義貴 監理技術者：小出 陽一 担当：太田 篤
工事場所	岐阜県高山市中切町地内
工事概要	ポストテンション方式PC単純コンボ橋

橋長=31.500m 桁長=31.425m

支間長=30.600m 有効幅員=10.500m

主桁本数=4本 PC板=93枚

＜現場位置図＞



＜現場全景＞



中部縦貫自動車道(高山清見道路)は、高山市清見夏厩～高山市丹生川町坊方間の延長24.7kmの自動車専用道路です。

本工事では、高山市中切町においてプレキャストセグメント工法によるPC単純コンボ桁(4本)・PC板(93枚)の製作・運搬・架設、支承工、床版・横組工、橋梁附属物工他の施工を行っています。



進捗率は、6月末時点で62%です。

＜当日の作業内容＞


横桁 型枠組立、
コンクリート打設準備

結果報告

＜現場事務所の様子＞



休憩所及び事務所の掲示物が綺麗に掲示されていましたが、一部古い書式のままでの書類がありましたので、掲示物が更新されているかこまめに確認をお願いします！



休憩所に男子トイレと女子トイレが分かれて設置されていました。綺麗に掃除されており、清潔な状態が保たれていました！男子トイレに目かくしが設置されていなかったため、衝立を設置するとより利用しやすくなると思います！



冷蔵庫に経口補水液やスポーツドリンクが常備されており、休憩所内にはウォーターサーバーも設置されていて、自由に飲むことができました！熱中症対策もしっかりできていますね☆



現場の入り口に工事概要が掲示されていました。花壇も設置されていて、イメージアップに繋がって良いですね！



＜現場および現場周辺の様子＞



喫煙所が明記されており、鏡も設置されていました。鏡で身だしなみを整えて、現場に戻ることができて良いですね！



現場・休憩所・事務所それぞれ消火器の設置はされていましたが、事務所の消火器の火元責任者の表示がされていなかったため、表示をお願いします！



玉掛ワイヤーの今月の点検色は赤です。玉掛ワイヤーはまとめて置かれており、赤のテープがついていました！点検がしっかりされていることが確認できました。




玉掛ワイヤーロープ点検色			
緑	1月	5月	9月
黄	2月	6月	10月
赤	3月	7月	11月
白	4月	8月	12月
青	台付けワイヤーロープ ※玉掛に使用しないこと		



産廃ボックス・資材置場にネットが掛けられていて、しっかり飛散防止対策がされていました。





安全通路内においてメッシュロードが足りない箇所や鉄筋が飛び出ている箇所がありました！
あわせて転倒防止対策をお願いします！



安全通路に緑のカラーコーンが設置されていましたが、表記もあるとより分かりやすくなりますよ！



飛び出ている鉄筋すべてに保護キャップがされていました！



養生されていない開口部が散見されました。
資材等の落下の危険もあるため、小さな開口部でも養生をお願いします。



不要材が放置されていました。整理整頓を心掛けましょう！



「飛散養生の徹底」の掲示があり、養生ネットがかけられていました。第三者への配慮が感じられました！

＜パトロール状況＞



お忙しい中ご対応いただきありがとうございました！
現場、事務所、休憩所すべて整理整頓が行き届いていました。
また、飛散防止対策も万全で近隣住民への配慮が感じられる現場でした。
まだまだ暑い日が続きますので、熱中症等の体調不良に気を付けて作業を行ってください！
工事完了まで無事故無災害で迎えられますようどうかご安全に！



＜今回のパトロールメンバー＞
横山、熊崎、小森、兼松

以上、FLOWERSからの報告でした。